



Nr sprawy: **BPM.ZZP.271.135.2011**

**Otrzymują Wykonawcy  
którym przekazano  
specyfikację  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: **„Remont instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 położonym przy ul. Szkolnej 7 w Nowym Sączu**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Miasto Nowy Sącz**, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Ile (orientacyjnie) punktów dostępu sieci strukturalnej i telefonicznej należy przewidzieć? Czy Zamawiający życzy sobie zainstalować centralę telefoniczną?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Należy przewidzieć punkty dostępu sieci strukturalnej i telefonicznej dla pomieszczeń:

- gabinetu dyrektora,
- sekretariatu,
- księgowości,
- pokoju nauczycielskiego,
- sali internetowej,
- biblioteki,
- gabinetu pedagoga,

Oprócz instalacji teleinformatycznej należy przewidzieć wydzieloną sieć dla komputerów. Dla pomieszczeń sal lekcyjnych przewidzieć rozwiązania standardowe.

**Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

Jaka jest powierzchnia obszaru budynku objętego opracowaniem?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Powierzchnia użytkowa - 2028 m<sup>2</sup>  
Kubatura - 12 147 m<sup>3</sup>

**Pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Prosimy o określenie, czy w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zainstalowane będą odbiorniki mocy elektrycznej inne niż standardowe gniazda/gniazda komputerowe/ oświetlenie (np. wentylacja mechaniczna, klimatyzatory, tablice informacyjne, interaktywne tablice w salach lekcyjnych lub inne). Ilość i sposób zasilania tych odbiorników ma wpływ na wycenę.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W zakresie okablowania strukturalnego należy przewidzieć okablowanie dla pomieszczeń:

- gabinetu dyrektora,
- sekretariatu,
- księgowości,
- pokoju nauczycielskiego,
- sali internetowej,
- biblioteki,
- gabinetu pedagoga,

Wentylacje mechaniczną należy przewidzieć w sanitariatach szkolnych, kuchni wraz z zapleczem stołówki według rozwiązań standardowych.

**Pytanie nr 4 Wykonawcy:**

Czy oprócz instalacji teleinformatycznej i p.poż. Zamawiający życzy sobie zaprojektowanie innych instalacji niskoprądowych - np. interaktywne tablice lekcyjne lub inne nowoczesne systemy edukacyjne?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Okablowanie komputerowe i telefoniczne należy zaprojektować dla pomieszczeń wymienionych w pkt. 3 odpowiedzi z uwzględnieniem wymogów p.poż. . Zamawiający nie przewiduje żadnych innych instalacji niskoprądowych.

**Pytanie nr 5 Wykonawcy:**

Czy dysponujecie dokumentacją architektoniczno - budowlaną niniejszego obiektu , a w wypadku jej braku należy w wycenie ująć prace inwentaryzacyjne ,

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji architektoniczno - budowlanej, wymaga jednak aby w ramach przedmiotowego opracowania projektowego Oferent wykonał inwentaryzację obiektu w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem.

**Pytanie nr 6 Wykonawcy:**

Prosimy o podanie jakie usługi teleinformatyczne będziecie chcieli uzyskać od operatora sieci.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

W ramach nowej instalacji teleinformatycznej nie przewidujemy wprowadzenia nowych usług.

**Pytanie nr 7 Wykonawcy:**

Prosimy o podanie czy na pewno instalacja hydrantowa , która nie jest częścią instalacji elektrycznych z natury rzeczy , jest również przedmiotem przetargu.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający potwierdza zakres swojego zamówienia w przedmiocie instalacji hydrantowej.

**Pytanie nr 8 Wykonawcy:**

Prosimy o podanie czy na pewno wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy , wraz ze schematami rozmieszczenia sprzętu p.poż. oznakowania dróg ewakuacyjnych , oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego , która nie jest częścią instalacji elektrycznych z natury rzeczy , jest również przedmiotem przetargu

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający potwierdza zakres swojego zamówienia w przedmiocie wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy, wraz ze schematami rozmieszczenia sprzętu p.poż. oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa.

**II. POUCZENIE**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVII specyfikacji.

**PREZYDENT MIASTA  
NOWEGO SĄCZA**

(-) Ryszard Nowak

25.02.2011r

.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację,
2. strona internetowa: [www.nowysacz.pl](http://www.nowysacz.pl),
3. a/a UM - BPM.ZZP.